



УТВЕРЖДАЮ
директор МБОУ СОШ № 19
с. Ольгинка
О. В. Мальцева
«19» апреля 2016 года

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг,
а также оказания им при этом необходимой помощи

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги:
МБОУ СОШ № 19 с. Ольгинка
2. Адрес объекта: с. Ольгинка, пер. Ореховый, 5б
3. Сведения об объекте:
 - 3.1. Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: 1994 г.
 - 3.2. Год проведения последнего капитального ремонта, реконструкции: 1994 г.
 - 3.3. Отдельно стоящее здание 2 этажа, 1200,5 кв.м.
 - 3.4. Часть здания этажей (или помещение на этаже), кв.м.
 - 3.5. Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 8478 кв.м.
4. Основание для пользования объектом: оперативное управление
5. Сведения об имеющихся документах о невозможности выполнения требований доступности для инвалидов объектов и услуг: не имеется

Наименование предоставляемых услуг: общеобразовательные:
начальное общее, основное общее, среднее общее образование.

Численность детей-инвалидов в образовательной организации: 3
с нарушением опорно-двигательного аппарата 2 _____;
инвалиды-колясочники 0 _____;
инвалиды по зрению 0 _____;
инвалиды по слуху 0 _____.

Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей-инвалидов:
инклюзивное образование _____
на дому _____
дистанционно _____
другое классное/3 _____

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Условия доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния уровня доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (соблюдено «+»/ не соблюдено «-»/ не требуется «*»)
1	Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них	-
2	Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	+
3	Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта	-
4	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	-
5	Содействие инвалиду при входе на объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта	-

6	Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе: дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	+
7	Обеспечение доступа на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение	-

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Условия доступности для инвалидов предоставляемых услуг	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг (обеспечено «+»/ не обеспечено «-»/ не требуется «*»)
1	Наличие при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-
2	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов и др.	-
3	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	-

4	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	-
5	Адаптация официального сайта для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)	-
6	Обеспечение предоставления услуг тьютора на основании соответствующей рекомендации в заключении ПМПК или ИПРА	-
7	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	-
8	Оказание работниками образовательной организации иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг	-
9	Проведение инструктирования сотрудников, предоставляющих услуги населения, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	-
10	Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	-

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№ п/п	Мероприятия, необходимые для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов	Объем расходов (тыс. рублей)	Сроки выполнения
1	2	3	4
	Пути движения необходимо обеспечить указателями движения к доступному входу (п.4.1.3.)	4,50	

	Высоту порогов входных дверей снизить до 1,4 м (п.4.1.3.)	2,50	
	Обеспечить прозрачных полотна дверей яркой маркировкой (п.5.1.5.)	0,50	
	Обозначить символом входную дверь доступную для инвалидов, указывающим на их доступность(п. 5.1.6.)	2,00	
	Необходимо снизить высоту порогов на путях движения МГН (п.5.2.4)	27,00	
	Обеспечить участки пола на путях движения тактильными предупреждающими указателями и \или контрастно окрашенные поверхности перед дверными проемами и входами на лестницы (п.5.2.3.)	31,00	
	Увеличить ширину дверных проемов и снизить высоту порогов (п.5.1.4. п. 6.1.8.)	300,00	
	Адаптировать санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.2., п.5.3.3., п.5.3.6., п5.3.9.)	450,00	
	Адаптировать все помещения специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения(п.5.5.1.), информацией о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 4,5 м (п.5.5.4., п.5.5.6.), речевыми информаторами и световыми текстовыми табло для вывода оперативной информации (п.5.5.3., п.5.5.4.).	115,00	
	Устройство пандуса при входе в здание	30,00	
	Поручень для пандуса двойной,	106,20	

	с колесоотбойником, нержавеющая сталь – 12 м.		
	Комплексная тактильная табличка, буквы плоско- выпуклые с азбукой Брайля в рамке, полноцветная с наименованием организации	9,10	

Председатель комиссии:
Начальник управления
образования администрации
МО Туапсинский район

Г.А. Никольская

Члены комиссии:
Главный специалист
отдела общего образования
управления образования
администрации
МО Туапсинский район

М.В. Иванова

Начальник отдела МТО
МКУ «Комитет развития образования
Туапсинского района»

Е.В. Ергин